



# מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מס' 9511902164  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

המצבדה לחומרי בניין

## פרטי ההזמנה

שם המזמין: ברייט ליין פרודוקט בע"מ  
מען: מושב ברכיה 46 ד.נ. חוף אשקלון מיקוד 79851  
תאריך ההזמנה: 10/2/2015

## תאור המוצר

דוגמת יריעת בגוון לבן המכונה ע"י המזמין:  
יריעה בצבע לבן דגם ברייט ליין תוצרת alkol draka, צרפת  
(פיסת דוגמה מהיריעה הנבדקת מצורפת לתעודה).

## פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך: 10/2/2015  
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח: המזמין.

## מהות הבדיקה

בדיקת דליקות אנכית מס' 2 (Test No. 2) לפי התקן הישראלי ת"י 5093 (ינואר 2014)  
"דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי".

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרוט שנבדק.	מסמך זה בלבד אינו מספיק לשחרור טובין מהמכס.
--	---	---

## א. מסקנות

- 1) דוגמת בד הנייל מתאימה לדרישות הדליקות החלות לבדיקה מס' 2 של ת"י 5093.
- 2) אין הצהרת יצרן לעמידות אש המוצר לאחר כביסה או ניקוי יבש או בליה. כביסה או ניקוי יבש או בליה באור שמש של המוצר עלולים להסיר עמידות לדליקות (סעיף 1.1.3.1 ו- פרק 16).
- 3) לפי בקשת המזמין הבד הנייל נבדק במצבו המקורי.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: דר' יוכינדו גורה  
תפקידו: ראש ענף אש

שם החותם: ניר גנה  
תפקידו: מנהל בודק

תל אביב 02/04/2015